

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

Дата

07.02.2022

Учетный номер

№ 18220061000201632805

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/11704930>



Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры:

Не требует согласования



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57, факс 60-66-57 (код-3412),
E-mail: oktgnp@18.mchs.gov.ru

**Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 02/08/1-4**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением отдель-
ных предметов»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора
г. Ижевска по пожарному надзору Чувашовой Венеры Рашитовны № 02/08 от
«07» февраля 2022 года

в период с «16» февраля 2022 г. по «21» февраля 2022 г.

инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы
г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
прапорщиком внутренней службы Кулеминым Павлом Сергеевичем
органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица -
директор МБОУ «СОШ № 35 с углубленным изучением отдельных предметов»

Питиримова Елена Рудольфовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании школы не обеспечена исправность эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения.	п.п. 23, 37 Правил противопожарного режима в РФ, п. 7.74 СНиП 23-05-95, п. 7.6.5 таблица 7.28 СП 52.13330.2016, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020.	01.02.2023	
2.	Конструкция вертикальной пожарной лестницы здания, для подъема на кровлю не соответствует требованиям стандарта (отсутствует ограждение).	ст. 90 ФЗ №123 от 22.07.2008, ГОСТ 53254-2009 п.п.4.1, 4.4, прил. Б, табл. Б.1 п. 2.13 СНиП 2.01.02-85*.	01.02.2023	
3.	Произведены изменения объемно-планировочных решений без изменения проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке (помещения раздевалок).	ст. 6, 80 ФЗ №123 от 22.07.2008, п. 23 Правил противопожарного режима в РФ.	01.02.2023	
4.	Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию школы со всех сторон (с южной стороны здания обеспечен проезд шириной 1,49м, с западной стороны имеются два проезда шириной по 2,47м, с северной стороны проезд шириной 3,15м).	ст. 6, 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 8.1 СП 4.13130.2013.	01.02.2023	

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «СОШ № 35 с углубленным изучением отдельных предметов» Питиримова Е.Р.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(дата)

М.П.

(подпись)